

# АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

доступности для инвалидов  
общественного здания

Частное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Академия управления и производства»

г. Москва, ул.4-я Магистральная, дом 5, строение 2

Москва 2022

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**доступности для инвалидов общественного здания**  
**Основные сведения по объекту**

Наименование объекта	Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и производства»
Фактический адрес	123007 г. Москва, ул.4-я Магистральная, дом 5, строение 2
Округ, район	САО, Хорошевский
Телефон/ E-mail	8 (495) 120-14-23 / nfo@amp1996.ru
Форма собственности объекта	Договор безвозмездного пользования нежилым помещением
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	150
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание
Количество и назначение входов	2 главных входа, 1 запасной
Год постройки	1956 г.
Год последней реконструкции	2010 г.

### Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	500 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	От м.Полежаевская 6 мин. пешком
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствиями	есть	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>						
Автостоянка посетителей предусмотрена						
Имеется собственная парковка в непосредственной близости от входа в здание						
Расстояние до входа в здание	соответствует		в соответствии с п.3.12 СНИП 35-01-2001 СНИП 2.07.01	50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	соответствует			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	соответствует			3,5м и более	Стандартное (2,5 х 5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	соответствует			5,0 м и более		К
<b>Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)</b>						
- ширина тротуара (пути движения)	соответствует		в соответствии с п.3.3 СНИП 35-01-2001	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-* указатели направления движения	не требуются		Указатели размещаются при отсутствии прямой	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г

			видимости доступности входа на объект от входа на территорию			
- * ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	имеется		Допустимо отсутствие	Имеется	Допустимо отсутствие	С
- * места отдыха	не требуются		Допустимо отсутствие	Имеются		К, О

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

Габариты площадки (ширина x глубина) с распашной дверью	1,5 x 1,8м		5.1.3. СП 59.13330	1,5 x 1,8м	Не менее 1,5 x 1,5м	К
Навес для защиты крыльца, входной площадки от осадков	имеется		в соответствии п.3.14 СНиП 35- 01 5.1.3. СП 59.13330	Наличие		К, О

* Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	имеется		п. 3.1 СНиП 35-01	Наличие		Г
Двери распашные, автоматические	распашные			Справочно	распашные, автоматические	К
- ширина дверного проема в свету	Распашная 0,9 м		3.23 СНиП 35-01	0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	соответствует		Допустимо несоответствие	0,025 м и менее	более 0,025 м	К

### Коридоры/холл

Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	3,0м		в соответствии сп. 3.18 СНиП 35-01-2001	1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	соответствует		в соответствии сп. 3.19 СНиП 35-01-2001	1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	соответствует		в соответствии сп. 3.19 СНиП 35-01-2001	1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
* Указатели направления движения, входа, выхода	имеются			Имеются		К, Г

Пиктограммы (доступность, вход, выход)	имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
Речевые информаторы и маяки	имеются		Допустимо отсутствие	Имеются		С
* Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	имеются		Допустимо отсутствие	Имеются		Г
* Аудиовизуальные информационно-справочные системы	имеются		Допустимо отсутствие	Имеются		Г
* Тактильная схема	имеется			Имеются		С
<b>* Место отдыха и ожидания:</b>						
- места для сидения на каждом этаже	имеются		в соответствии сп. 4.14 СНиП 35-01-2001	Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	имеется		в соответствии сп. 4.14 СНиП 35-01-2001	Наличие	Допустимо отсутствие	
* <b>Навесное оборудование</b> , выступ в зону движения	отсутствует			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>						
Маркировка ступеней	имеется		в соответствии сп. 4.15 СНиП 35-01-2001	Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 - 0,1 м	имеются		в соответствии с п. 3.32 СНиП 35-01-2001	Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С

- * горизонтальные завершения	имеются			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- * не травмирующие окончания	имеются			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- * указатели номера этажа на поручне тактильные	имеются			Имеется	Допустимо отсутствие	С

**Для перемещения между этажами используется Лестничный подъемник для инвалидов Барс**



<b>Обслуживание в кабинете</b>						
Ширина проема двери в свету	соответствует			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	0,05 м Установлены перекатные пандусы		п.3.23 СНиП 35-01	0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	имеется		п.3.61 СНиП 35-01	На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	соответствует		п.3.53 СНиП 35-01	На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- * размещение на высоте	соответствует		п.3.61 СНиП 35-	1,8 м и менее	Не учитывается	К
- * высота прописных букв	соответствует		6.8.6 ГОСТ	0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	соответствует		п.3.19 СНиП 35-01	не менее 1,2 х 0,9 м	не менее 1,1 х 0,8 м	К
<b>Санузел для посетителей</b>	имеется		-	Имеется		Г
<b>Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей</b>	имеется расположен на первом этаже		п.3.63 СНиП 35-01-2001	Имеется		
Габариты санузла (длина)	соответствует			1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла(ширина)	соответствует			1,65 м и более	1,5 м	К

Опорные поручни	имеются	--	—	Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	имеются		Санузел используется детьми с сопровождени ем	Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	соответствует			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- * крючки для костылей	имеются	—	Допустимо отсутствие	Наличие	Допустимо отсутствие	О
* Знак доступности помещения	имеется	-	п.3.52 СНИП 35- 01-2001	Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	имеется	—	п.3.61 СНИП 35- 01-2001	Имеется		С
Ширина дверного проема	соответствует	—	—	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
<b>Раковина:</b>						
- зона у раковины (глубина)	соответствует	—		1,2 м и более	Не менее 0,8 м x 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	соответствует			0,8 м и более		К
- * высота раковины	0,9м	—	п.5.28 СНИП 35- 01-2001	0,8 - 0,9 м	не более 0,9 м	К
- * опорный поручень	имеется	—	п.3.67 СНИП 35- 01-2001	Наличие	Допустимо отсутствие	О

## ВЫВОДЫ

Негосударственное Образовательное Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и производства»

располагается в 2 этажном нежилом отдельно стоящем здании 1956 года постройки, по адресу: г. Москва, 4-я Магистральная ул., д.5, стр.2

В здании имеется один главный вход и один запасной.

Собственная территория и стоянка автотранспорта присутствует. Для маломобильных групп населения выделены парковочные места в непосредственной близости к входу в здание

На пути движения к входной группе имеется крыльцо высотой 1,2 м оборудованное пандусом.

Глубина площадки для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе» соответствует нормативным требованиям.

Входная группа института оборудована тактильными табличками с обозначением направлений и путей движения, кнопкой вызова помощи, тактильной табличкой с наименованием института и режимом работы, тактильной мнемосхемой расположения помещений.

Все необходимые услуги для МГН оказываются на первом и втором этаже.

При необходимости перемещения инвалидов-колясочников между этажами на объекте имеется лестничный подъемник для инвалидов Барс.

Помощь в перемещении инвалидов оказывает ассистент-помощник по комплексному сопровождению студентов и абитуриентов с ОВЗ и инвалидов (приказ ректора АУП).

Инвалидам по слуху оказываются услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика. Аудитории оборудованы переносной системой индивидуального прослушивания.

Для размещения в случае необходимости собаки-поводыря предоставлено специальное помещение на 1-м этаже здания непосредственно у входа в помещение.

Санузел для инвалидов всех категорий расположен на первом этаже и соответствует нормативным требованиям СНиП 35-01-2001.

## ВЫВОДЫ

Негосударственное Образовательное Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления и производства»

располагается в 2 этажном нежилом отдельно стоящем здании 1956 года постройки, по адресу: г. Москва, 4-я Магистральная ул., д.5, стр.2

В здании имеется два главный вход и один запасной.

Собственная территория и стоянка автотранспорта присутствует. Для маломобильных групп населения выделены парковочные места в непосредственной близости к входу в здание

На пути движения к входной группе имеется крыльцо высотой 1,2 м оборудованное пандусом.

Глубина площадки для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе» соответствует нормативным требованиям.

Входная группа оборудована тактильными табличками с обозначением направлений и путей движения, кнопкой вызова помощи, тактильной табличкой с наименованием академии и режимом работы, тактильной мнемосхемой расположения помещений.

Все необходимые услуги для МГН оказываются на первом и втором этаже.

При необходимости перемещения инвалидов-колясочников между этажами на объекте имеется лестничный подъемник для инвалидов системы Барс.

Помощь в перемещении инвалидов оказывает ассистент-помощник по комплексному сопровождению студентов и абитуриентов с ОВЗ и инвалидов (приказ ректора АУП).

Инвалидам по слуху оказываются услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика. Аудитории оборудованы переносной системой индивидуального прослушивания.

Для размещения в случае необходимости собаки-поводыря предоставлено специальное помещение на 1-м этаже здания непосредственно у входа в помещение.

Санузел для инвалидов всех категорий расположен на первом этаже и соответствует нормативным требованиям СНиП 35-01-2001.

**Лист корректировки  
объекта социальной инфраструктуры  
к Паспорту доступности ОСИ**

паспорт откорректирован

На « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

ПОДПИСЬ

паспорт откорректирован

На « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

ПОДПИСЬ

паспорт откорректирован

На « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

ПОДПИСЬ

паспорт откорректирован

На « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

ПОДПИСЬ

## Категории инвалидов

Г Инвалиды с нарушениями слуха

К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках

О (ОДА) Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

С Инвалиды с нарушениями зрения

У Инвалиды с нарушениями умственного развития

## Состояние доступности объекта (зоны)

ДП Доступно полностью

ДЧ Доступно частично

ДУ Доступно условно

«ВНД» Временно недоступно

## Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)

«А» Доступность всех зон и помещений - универсальная

«Б» Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» Не организована доступность